

騒音・振動測定結果について

Vol. 13 2019年11月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/10/4 (金)	55.2	59.7	49.2	59.8	85
2	2019/10/10 (木)	62.2	57.1	54.2	65.6	85
3	2019/10/18 (金)	61.3	49.4	52.3	70.2	85
4	2019/10/24 (木)	59.6	61.6	61.5	58.3	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/10/4 (金)	27.5	27.9	28.3	33.8	75
2	2019/10/10 (木)	28.5	35.6	35.8	40.0	75
3	2019/10/18 (金)	28.5	27.2	32.0	42.2	75
4	2019/10/24 (木)	27.2	27.1	28.6	40.3	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)