

騒音・振動測定結果について

Vol. 15 2020年1月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/12/6 (金)	66.2	56.8	69.7	66.2	85
2	2019/12/13 (金)	55.6	58.9	66.2	58.4	85
3	2019/12/20 (金)	57.9	55.2	66.5	60.6	85
4	2019/12/27 (金)	62.0	59.0	63.8	64.2	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/12/6 (金)	28.7	30.4	42.6	38.2	75
2	2019/12/13 (金)	27.1	42.8	33.7	35.8	75
3	2019/12/20 (金)	27.0	27.0	38.4	37.0	75
4	2019/12/27 (金)	27.5	33.9	32.5	35.9	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)