

騒音・振動測定結果について

Vol. 17 2020年3月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/2/7 (金)	60.7	54.3	59.3	68.9	85
2	2020/2/14 (金)	59.5	55.3	55.1	56.9	85
3	2020/2/21 (金)	66.1	54.8	63.2	76.1	85
4	2020/2/28 (金)	52.9	56.5	62.8	65.9	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/2/7 (金)	27.0	27.0	31.0	35.3	75
2	2020/2/14 (金)	27.2	52.4	28.3	29.1	75
3	2020/2/21 (金)	27.3	30.5	28.9	36.0	75
4	2020/2/28 (金)	37.6	27.0	28.1	33.1	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)