

騒音・振動測定結果について

Vol. 18 2020年4月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/3/6 (金)	57.1	52.7	55.4	75.3	85
2	2020/3/13 (金)	60.2	52.3	56.5	66.9	85
3	2020/3/19 (木)	68.3	65.6	61.5	70.0	85
4	2020/3/27 (金)	57.4	61.0	62.1	62.5	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/3/6 (金)	27.0	27.0	28.3	36.0	75
2	2020/3/13 (金)	27.0	27.3	38.5	37.6	75
3	2020/3/19 (木)	32.8	27.6	28.4	38.9	75
4	2020/3/27 (金)	27.0	40.9	42.2	28.8	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)