

騒音・振動測定結果について

Vol. 27 2021年1月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/12/4 (金)	55.4	54.1	54.3	51.8	85
2	2020/12/11 (金)	59.7	58.5	58.0	57.0	85
3	2020/12/18 (金)	51.8	55.1	53.9	57.3	85
4	2020/12/25 (金)	53.8	53.7	46.5	51.0	85
5					以下余白	

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2020/12/4 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
2	2020/12/11 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
3	2020/12/18 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
4	2020/12/25 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75
5					以下余白	

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)