

騒音・振動測定結果について




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2018/12/7 (金)	57.5	53.5	56.6	60.5	85
2	2018/12/14 (金)	59.0	55.4	58.4	64.5	85
3	2018/12/21 (金)	52.8	50.5	55.0	58.1	85
4	2018/12/27 (木)	53.0	54.1	55.2	58.0	85
			以下余白			

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2018/12/7 (金)	27.0	27.7	28.7	29.7	75
2	2018/12/14 (金)	27.0	27.3	29.1	31.4	75
3	2018/12/21 (金)	27.0	28.7	31.0	35.2	75
4	2018/12/27 (木)	27.0	27.6	27.0	33.8	75
			以下余白			

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)