

騒音・振動測定結果について

Vol. 35 2021年9月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/8/6 (金)	67.9	62.0	63.5	56.7	85.0
2	2021/8/11 (水)	75.6	69.0	72.8	60.7	85.0
3	2021/8/20 (金)	65.6	63.7	66.0	55.5	85.0
4	2021/8/27 (金)	59.9	57.8	60.2	56.0	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/8/6 (金)	27.0	27.0	27.4	27.0	75.0
2	2021/8/11 (水)	27.0	27.0	27.9	27.0	75.0
3	2021/8/20 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/8/27 (金)	27.0	27.0	27.0	27.1	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)