

騒音・振動測定結果について

Vol. 38 2021年12月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/11/5 (金)	52.0	53.2	56.3	54.9	85.0
2	2021/11/12(金)	52.9	55.3	54.7	55.3	85.0
3	2021/11/19(金)	48.4	57.2	50.4	56.5	85.0
4	2021/11/26(金)	59.1	65.1	55.0	55.0	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2021/11/5 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2021/11/12(金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2021/11/19(金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2021/11/26(金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)