

騒音・振動測定結果について

Vol. 43 2022年5月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/4/1 (金)	55.4	54.5	56.2	53.8	85.0
2	2022/4/8 (金)	51.8	53.6	45.9	35.3	85.0
3	2022/4/15 (金)	56.7	51.7	52.3	56.7	85.0
4	2022/4/22 (金)	46.4	53.8	59.1	55.8	85.0
5	2022/4/28 (木)	55.5	54.4	53.5	54.9	85.0

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/4/1 (金)	27.8	28.3	29.6	29.4	75.0
2	2022/4/8 (金)	27.0	27.8	27.0	28.6	75.0
3	2022/4/15 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2022/4/22 (金)	27.0	29.4	29.1	27.2	75.0
5	2022/4/28 (木)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)