

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 44 2022年6月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2022/5/6 (金) | 50.6 | 50.1 | 52.5 | 55.1 | 85.0 |
| 2 | 2022/5/13(金) | 47.2 | 56.4 | 56.8 | 57.3 | 85.0 |
| 3 | 2022/5/20(金) | 57.7 | 60.5 | 49.3 | 53.9 | 85.0 |
| 4 | 2022/5/27(金) | 54.1 | 49.3 | 55.6 | 53.1 | 85.0 |

2. 振動測定結果

単位:デシベル

| No. | 測定日 | 測定点① | 測定点② | 測定点③ | 測定点④ | 基準値 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2022/5/6 (金) | 27.0 | 27.0 | 28.4 | 27.3 | 75.0 |
| 2 | 2022/5/13(金) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 75.0 |
| 3 | 2022/5/20(金) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 75.0 |
| 4 | 2022/5/27(金) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 75.0 |

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)