

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 46 2022年8月号



## 1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/7/1 (金)	58.1	55.2	51.2	58.7	85.0
2	2022/7/8 (金)	58.2	53.7	56.9	55.1	85.0
3	2022/7/15 (金)	69.6	57.6	66.4	50.2	85.0
4	2022/7/22 (金)	71.9	65.5	69.1	57.3	85.0
5	2022/7/29 (金)	70.0	64.4	67.0	58.4	85.0

## 2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/7/1 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2022/7/8 (金)	27.0	27.2	28.7	27.2	75.0
3	2022/7/15 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
4	2022/7/22 (金)	27.0	27.0	27.8	27.0	75.0
5	2022/7/29 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)