

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 47 2022年9月号



## 1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/8/5 (金)	58.4	55.5	51.3	58.4	85.0
2	2022/8/12 (金)	55.2	59.7	52.9	55.5	85.0
3	2022/8/19 (金)	64.3	54.6	63.4	50.7	85.0
4	2022/8/26 (金)	70.2	63.5	66.1	57.5	85.0

## 2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/8/5 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2022/8/12 (金)	27.0	27.1	27.7	27.1	75.0
3	2022/8/19 (金)	27.0	27.0	27.1	27.0	75.0
4	2022/8/26 (金)	27.0	27.0	27.3	27.0	75.0

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)