

騒音・振動測定結果について

Vol. 48 2022年10月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/9/2 (金)	58.4	55.5	51.3	58.4	85.0
2	2022/9/9 (金)	55.2	59.7	52.9	55.5	85.0
3	2022/9/16 (金)	64.3	54.6	63.4	50.7	85.0
4	2022/9/24 (土)	70.2	63.5	66.1	57.5	85.0
5	2022/9/30 (金)	65.8	64.4	58.9	55.4	85.0

※No.4については、9月23日が祝日のため翌日に測定を行った


2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/9/2 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2022/9/9 (金)	27.0	27.1	27.7	27.1	75.0
3	2022/9/16 (金)	27.0	27.0	27.1	27.0	75.0
4	2022/9/24 (土)	27.0	27.0	27.3	27.0	75.0
5	2022/9/30 (金)	27.0	27.0	27.1	27.0	75.0

※No.4については、9月23日が祝日のため翌日に測定を行った

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)