

# 騒音・振動測定結果について




## 1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/2/1 (金)	63.7	58.6	46.6	65.2	85
2	2019/2/8 (金)	67.6	60.2	58.5	64.4	85
3	2019/2/15 (金)	57.4	53.3	46.9	68.6	85
4	2019/2/22 (金)	65.5	54.0	49.0	64.6	85
			以下余白			

## 2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/2/1 (金)	28.8	27.0	27.7	39.0	75
2	2019/2/8 (金)	28.0	28.2	28.5	39.8	75
3	2019/2/15 (金)	27.0	27.0	27.2	46.3	75
4	2019/2/22 (金)	27.0	27.6	28.9	38.6	75
			以下余白			

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)