

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

騒音・振動測定結果について

Vol. 51 2023年 1月号



1. 騒音測定結果 (12/30 (金) は焼却停止中のため、No.5のみ木曜日計測)

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/12/2 (金)	47.0	47.5	43.1	64.0	85.0
2	2022/12/9 (金)	45.0	48.0	47.8	60.3	85.0
3	2022/12/16 (金)	48.2	48.5	52.9	60.0	85.0
4	2022/12/23 (金)	49.8	50.9	45.4	61.9	85.0
5	2022/12/29 (木)	47.9	43.5	43.2	64.0	85.0

2. 振動測定結果 (12/30 (金) は焼却停止中のため、No.5のみ木曜日計測)

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2022/12/2 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
2	2022/12/9 (金)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0
3	2022/12/16 (金)	30.7	27.9	31.0	36.2	75.0
4	2022/12/23 (金)	27.0	30.5	27.0	27.0	75.0
5	2022/12/29 (木)	27.0	27.0	27.0	27.0	75.0

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)