

騒音・振動測定結果について

Vol. 53 2023年3月号



1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2023/2/3 (金)	50.3	49.2	56.9	63.1	85.0
2	2023/2/10 (金)	46.7	46.7	44.0	63.6	85.0
3	2023/2/17 (金)	45.8	40.2	45.7	53.5	85.0
4	2023/2/24 (金)	43.9	43.2	43.9	56.5	85.0
5						

2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2023/2/3 (金)	20.7	10.0	16.6	18.1	75.0
2	2023/2/10 (金)	15.6	18.5	22.9	17.8	75.0
3	2023/2/17 (金)	10.0	13.7	10.0	14.2	75.0
4	2023/2/24 (金)	10.0	14.4	18.8	10.0	75.0
5						

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)