

# 騒音・振動測定結果について

Vol. 54 2023年4月号



## 1. 騒音測定結果

単位:デシベル


No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2023/3/3 (金)	41.8	44.0	43.7	43.8	85.0
2	2023/3/10 (金)	43.0	40.7	45.7	47.3	85.0
3	2023/3/17 (金)	36.7	40.2	41.1	43.5	85.0
4	2023/3/24 (金)	41.6	43.9	43.8	49.3	85.0
5	2023/3/31 (金)	43.7	43.0	46.6	47.7	85.0

## 2. 振動測定結果

単位:デシベル

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2023/3/3 (金)	15.8	29.4	7.1	23.4	75.0
2	2023/3/10 (金)	25.3	10.2	13.4	27.0	75.0
3	2023/3/17 (金)	14.4	28.4	8.2	32.2	75.0
4	2023/3/24 (金)	7.7	8.8	10.7	12.5	75.0
5	2023/3/31 (金)	29.8	21.3	20.7	41.2	75.0

## 3. 測定位置図



測定点①  
(敷地西側)

測定点②  
(敷地北側)

測定点③  
(敷地東側)

測定点④  
(敷地南側)