

騒音・振動測定結果について

Vol. 09 2019年7月号




1. 騒音測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/6/7 (金)	53.1	48.9	53.2	66.4	85
2	2019/6/14 (金)	54.6	53.3	65.4	66.9	85
3	2019/6/21 (金)	54.9	60.6	59.1	65.2	85
4	2019/6/28 (金)	52.2	58.1	50.7	71.3	85
5				以下余白		

2. 振動測定結果

No.	測定日	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	基準値
1	2019/6/7 (金)	27.0	27.0	28.7	36.7	75
2	2019/6/14 (金)	27.4	27.0	31.8	29.9	75
3	2019/6/21 (金)	27.0	27.0	31.5	40.0	75
4	2019/6/28 (金)	27.0	27.0	28.6	42.1	75
5				以下余白		

3. 測定位置図



測定点①
(敷地西側)

測定点②
(敷地北側)

測定点③
(敷地東側)

測定点④
(敷地南側)